



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности по Павловскому району
г. Павлово, ул. Восточная, д. 1а, тел.факс: 3-17-03.

Предписание № 78/1/78
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС,
установленных требований в области гражданской обороны

«17» апреля 2015 г.

Директору Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Павловского района по пожарному надзору Малышева О.В. № 78 от «02» апреля 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «08» апреля 2015 г. по «17» апреля 2015 г.

проведена плановая (внеплановая) проверка

Инспектором ОНД по Павловскому району капитаном внутренней службы Ивентьевым Денисом Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБОУ СПО «ПАМТ им. И.И. Лепсе» Ивановой А.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки;

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

в области пожарной безопасности				
	Здание техникума (г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 3)			
1.	Дверь архива на втором этаже выполнены без требуемого предела огнестойкости.	Федеральный закон № 184 ч. 1 ст. 46; Строительные нормы и правила СНиП 21.01-97* (Пожарная безопасность зданий и сооружений), п. 5.14*, п. 7.4.	04.04.2016	
	Здание общежития (г. Павлово, ул. Полевая, д. 4).			
2.	Руководителем организации не проводятся периодические освидетельствования состояния средств спасения с высоты. Техническая документация или паспорт на такие изделия отсутствуют.	Основание: ППР РФ, п. 24	04.04.2016	
в области защиты населения и территорий от ЧС				
1.				
в области гражданской обороны				
2.				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД
по Павловскому району Ивентьев Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор ГБОУ СПО
«ПАМТ им. И.И. Лепсе»
Иванова А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«17» апреля 2015 г.

